

Số: 48 /GP-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 7 năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 6448
	Ngày: 12/7/18
	Chuyển:

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Trưởng ban Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi ngày 24/5/2018 và hồ sơ kèm theo; đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo thẩm định số 3020/TĐHS-STNMT ngày 04/7/2018 và Công văn số 3021/STNMT-TNN ngày 04/7/2018 về việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi (chợ tươi sống), địa chỉ: Đường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi được xả nước thải vào nguồn nước với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung của thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Vị trí nơi xả nước thải:

a) Địa điểm: Hồ ga thu gom nước thải nằm phía Bắc của chợ tươi sống.

b) Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trực 108 độ múi chiều 3 độ):

Vị trí	X (m)	Y (m)
Vị trí xả thải	1672.735	586.358

3. Phương thức xả nước thải: Xả nước thải theo phương thức xả mặt.

4. Chế độ xả nước thải: Liên tục hàng ngày (24/24 giờ).

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 50 m³/ngày đêm (*năm mươi*), tương đương 2,08 m³/giờ.

6. Chất lượng nước thải: Các thông số ô nhiễm trong nước thải của chợ tươi sống - Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi sau khi xử lý phải nằm trong giới hạn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cụ thể:

STT	Thông số	Đơn vị	Giới hạn cho phép xả thải (QCVN 14:2008/BTNMT Cột B), K=1
1	pH	-	5,0 – 9,0
2	TSS		100
3	TDS		1.000
4	BOD ₅	mg/l	50
5	Sun fua (tính theo H ₂ S)	mg/l	4,0
6	Amoni (tính theo N)	mg/l	10
7	Nitrat (NO ₃ ⁻) (tính theo N)	mg/l	50
8	Phosphat (PO ₄ ³⁻)	mg/l	10
9	Dầu mỡ động, thực vật	mg/l	20
10	Coliforms	MPN/100ml	5.000
11	Tổng các chất hoạt động bề mặt	mg/l	10

7. Thời hạn của giấy phép là: 03 năm kể từ ngày được cấp phép.

Điều 2. Yêu cầu Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi phải thực hiện

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.

2. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận đúng theo nội dung Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

3. Hằng năm (*trước ngày 15 tháng 12*), tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 3. Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi định kỳ và đột xuất thực hiện tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nội dung tại Điều 1 và Điều 2 Giấy phép này của Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi. Trường hợp phát hiện có vi phạm thì phải xử lý nghiêm minh theo quy định.

Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND phường Nguyễn Nghiêm; Trưởng ban Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Giấy phép này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý tài nguyên nước
(thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường);
- VPUB: PCVP (KT, NL), NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, KT ntha 404.



Trần Ngọc Căng