

Số: /BC-VP

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 6 năm 2019

## BÁO CÁO

### **Kết quả thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy 6 tháng đầu năm 2019 tại Trụ sở HĐND và UBND tỉnh**

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Công văn số 1905/CAT-PV01(PC07) ngày 20/5/2019, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác PCCC 6 tháng đầu năm 2019 tại trụ sở HĐND và UBND tỉnh như sau:

#### **I. Đặc điểm cơ quan:**

1. Tổng diện tích mặt bằng: 14.257m<sup>2</sup>

2. Giao thông:

Đường giao thông bên trong rộng thoáng, thuận lợi cho xe chữa cháy tiếp cận công trình để chữa cháy dễ dàng; bên ngoài: Phía Bắc giáp đường Hùng Vương rộng rãi, trụ sở có 02 cổng ra, vào rộng từ 05 đến 07m ở phía trước và 01 cổng phụ rộng 2,5m (cổng thoát hiểm).

3. Đặc điểm kiến trúc xây dựng:

a) Trụ sở cơ quan có tổng diện tích xây dựng là 1.237m<sup>2</sup>, gồm 04 dãy nhà từ 2-3 tầng; tường xây gạch; trần bê tông bậc II chịu lửa. Có hành lang rộng 2m ở giữa hai dãy phòng làm việc của mỗi tầng, ở giữa sảnh có cầu thang rộng 4,5m từ tầng trệt lên tầng lửng, từ tầng lửng lên tầng 3, hai bên có cầu thang rộng 1,5m, cụ thể các phòng làm việc và kho lưu trữ như sau:

+ Tầng 1: Dãy nhà phía Nam có 03 phòng làm việc; phía Bắc có 08 phòng (06 phòng làm việc và 02 phòng khách); phía Tây có 05 phòng (03 kho, 01 phòng máy Photocopy, 01 phòng lưu trữ tài liệu); phía Đông có 01 phòng làm việc và 01 phòng lưu trữ tài liệu.

+ Tầng 2: Dãy nhà phía Nam có 03 phòng làm việc; phía Bắc có 11 phòng, (10 phòng làm việc và 01 phòng họp); phía Đông có 05 phòng làm việc; phía Tây có 01 phòng họp (phòng họp số 1).

+ Tầng 3: Dãy nhà phía Bắc có 11 phòng 09 phòng làm việc và 02 phòng họp; phía Đông có 05 phòng làm việc.

b) Nhà làm việc phía Tây Nam trụ sở: Hiện nay tầng 01 giao Trung tâm Công báo Tin học quản lý, sử dụng; tầng 02 làm kho chứa tài liệu; tầng 03 làm phòng họp và phòng truyền thống.

c) Khu nhà ở, làm việc của Tiểu đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu, Tổ xe và Phòng trực bảo vệ cơ quan.

d) Nhà để xe ô tô con 108m<sup>2</sup>, tường xây gạch, mái lợp tôn và nhà để xe máy 80 m<sup>2</sup>, tường để trống, mái lợp tôn.

đ) Số người thường xuyên làm việc tại trụ sở khoảng từ 100 người, ngoài ra còn có lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu UBND tỉnh có mặt 24/24: 8-10 người.

e) Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy:

- Hiện có 02 hệ thống báo cháy tự động cho 02 khu nhà cũ và khu nhà mới, đang hoạt động bình thường.

- Hệ thống chữa cháy bằng bơm điện công suất 18,5Kw, áp lực 4 At hoạt động ổn định.

- Trang bị các khu vực gồm: 37 bình MFZ8, 30 bình MT5, tổng cộng 67 bình, đảm bảo đúng quy định công tác chữa cháy ban đầu.

e) Bể nước chữa cháy: 02 bể có tổng dung lượng là 170m<sup>3</sup> (120m<sup>3</sup> + 50m<sup>3</sup>).

g) Hệ thống điện:

- Điện lưới đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức.

- Máy phát điện (dự phòng khi cúp điện, mất điện).

## **II. Tình hình thực hiện:**

### **1. Những việc đã làm được**

a) Đã tổ chức đo lại điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng đối với các tòa nhà và công trình theo quy định Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9385 - 2012 (có kết quả đo thời hạn đến ngày 21/01/2020).

b) Đã mở hồ sơ quản lý công tác PCCC để theo dõi và quản lý theo đúng quy định tại Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an.

c) Kiểm tra vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy hàng tuần, vệ sinh các bình chữa cháy.

### **2. Hạn chế:**

Chưa đầu nối máy bơm nước chữa cháy với máy phát điện dự phòng; chưa trang bị mới máy bơm chữa cháy bằng nhiên liệu.

### **3. Nhiệm vụ thời gian đến:**

- Duy trì công tác tuyên truyền, nhắc nhở, phổ biến kiến thức, pháp luật, nội quy, quy định, quy trình về an toàn PCCC đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động.

- Thường xuyên kiểm tra an toàn PCCC, kiểm tra hoạt động và bảo dưỡng các hệ thống PCCC định kỳ hàng tháng, quý đối với tất cả các phương tiện, hệ thống PCCC.

- Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cấp giấy chứng nhận mới và tiến hành tổ chức thực hành phương án PCCC tại chỗ cho đội viên PCCC và công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh thực hiện trong tháng 6/2019.

- Duy trì công tác kiểm tra vận hành máy bơm và hệ thống phòng cháy chữa cháy hàng tuần.

- Đầu nối máy bơm chữa cháy với máy phát điện dự phòng; trang bị mới máy bơm nước chữa cháy bằng nhiên liệu.

### **III. Kiến nghị:**

Ban Chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng:

- Quy định cụ thể về loại tài sản, mức mua bảo hiểm cụ thể để các cơ quan, đơn vị thực hiện.

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị mua bảo hiểm phòng cháy chữa cháy theo Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ về quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

- Để đảm bảo an toàn công tác phòng cháy và chữa cháy, đề nghị UBND thành phố Quảng Ngãi quan tâm chỉ đạo UBND phường Nguyễn Nghiêm kiểm tra việc một số hộ dân để các vật dụng ngăn lối thoát hiểm tại cổng phụ (phía Tây) trụ sở UBND tỉnh.

Đề nghị Công an tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

#### ***Nơi nhận:***

- Công an tỉnh;
- UBND TP Quảng Ngãi; UBND Phường Nguyễn Nghiêm; Công an Phường Nguyễn Nghiêm;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu VT, NC, QTTV,(3b).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Quốc Đạt**